

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Горячий Ключ

федеральный государственный надзор в области пожарной безопасности

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 12 » августа 20 21 г. № 61/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Горячий Ключ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю старшим лейтенантом Яковенко Николаем Александровичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не привлечлись

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения о проведении плановой выездной проверки № 61 от 29.07.2021 г.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Энгельса, 3.

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

плановая выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 муниципального образования г. Горячий Ключ, ОГРН 1022301066270, ИНН 2305020171

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения:

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Чердаки зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, не защищены	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.	01.08.2022	

системой сигнализации.	противопожарной	2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п. 4.4 СП 486.1311500.2020, СП 5.13130-2009.		
---------------------------	-----------------	---	--	--

Старший инспектор ОНД и ПР  
г. Горячий Ключ УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Краснодарскому краю  
старший лейтенант внутренней службы  
(подпись)



Н.А. Яковенко  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил  
представитель контролируемого лица

(подпись)

Сурянова ИА  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор, об отказе  
контролируемого лица в ознакомлении  
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)